

WisDom

Digitalt trådlöst inbrottslarm



Användarmanual

Viktigt

Denna manual är medsänd under följande villkor och krav:

- ◆ Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare att kunna handha systemet.
- ◆ Inga delar av dess innehåll får användas för andra syften, avslöjas för annan person eller företag eller på något sätt kopieras, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, utan föregående skriftligt medgivande från Rokonet Electronics.
- ◆ Text och bilder är avsedda endast som hjälp och referenser. De specifikationer dessa är baserade på kan ändras utan föregående meddelanden.
- ◆ Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De namn som förekommer i exemplen är helt påhittade, om inget annat anges.

Copyright 2004 Rokonet Electronics Ltd. Alla rättigheter är reserverade.

Kundinformation

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

Härmed intygar Rokonet Electronics Ltd att denna centralapparat (RWSAL086800A, RWSALV86800A, RWSAL043400A, RWSALV43400A) med dess trådbundna tillbehör (inklusive kablar) i allt väsentligt uppfyller krav enligt Directive 1999/5/EC.




























Innehåll

SAMMANSTÄLLNING ÖVER ANVÄNDARKOMMANDON.....	6
KAPITEL 1: INTRODUKTION	8
WisDoms viktigaste funktioner	9
WisDom-systemets uppbyggnad	10
KAPITEL 2: HANDHAVANDE AV WISDOM	11
Hjälpmiddel vid handhavande	11
Röstmeddelande	12
Lysdiodsindikeringar	13
Lysdioden Nät	13
Lysdioden Till.....	13
Lysdioden Driftklar	14
Lysdioden Förbikopplad	14
Lysdioden Fel.....	15
Lysdioden Meddelande	15
Knapparnas funktioner	16
Kontrollknappar	16
Nödknappar.....	17
Talknappar.....	18
Snabbtillkoppling med kontrollknapparna.....	18
LCD-displayen visar status.....	19
KAPITEL 3: LOKAL TILL- OCH FRÅNKOPPLING	20
Tillkoppling	20
Bortatillkopplat.....	21
Hemmatillkopplat	22
Tillkopplat område	23
Frånkoppling.....	24
Frånkoppling av systemet.....	24
Frånkoppling av område	25
Stänga av ljudande larm.....	26

KAPITEL 4: FJÄRRHANDHAVANDE FRÅN TELEFON	27
Fjärrtillträde till systemet.....	27
Funktionsmenyn vid fjärrhandhavande.....	28
Tvåvägs talkommunikation	30
Meddelandelådan.....	31
Mottagning av larm till privattelefon	32
Mottagning av larmsamtal.....	32
Bekräftelsemenyn vid mottagning av larm	33
KAPITEL 5: ANVÄNDARKODER	34
Ny / Ändra användarkod	34
Radera användarkod.....	35
KAPITEL 6: INSTÄLLNINGAR FÖR ANVÄNDAREN	36
Inställning av tid och datum	36
Programmera FM-privattelefonnummer för larmsamtal	37
Programmering av veckoscheman	39
Automatisk till/frånkoppling.....	39
Programmera schema för utgångar	40
Begränsa användares behörighetstider.....	41
Välj lokala röstmeddelanden (in/urkoppling)	42
Handhavande av meddelandelåda	43
Programmering av makroknappar	43
KAPITEL 7: BACKUPBATTERIER.....	46
KAPITEL 8: MENYN FUNKTIONER [*].....	47
BILAGA A: SYSTEMFEL.....	55
BILAGA B: ORDLISTA.....	57
BILAGA C: SCHEMATABELL.....	59

Sammanställning över användarkommandon

Bortatillkoppling	Kod > 
Hemmatillkoppling	Kod > 
Bortatillkoppling av område [1/2/3]	 > [1/2/3] > Kod > 
Hemmatillkoppling av område [1/2/3]	 > [1/2/3] > Kod > 
Frånkoppling	Kod > 
Frånkoppling av område [1/2/3]	 > [1/2/3] > Kod > 
Stänga av ljudande larm	Kod > 
Aktivera Utgång [A]	 > [4] > Kod > 
Visa områdes status	 > [5] > Kod > 
Aktivera Utgång [B]	 > [6] > Kod > 
Ding-dong På/Av	 > [7] > Kod > 
Visa fel	 > [8] > Kod > 
Förbikoppla sektion	 [0] > Kod >  > [Sekt.nr.] > 
Programmera FM-privattelefonnummer	 * > [2] > [2] > [1] > [Kod] > 

- Visa larmminne * > [3] > [2] > [Kod] > #↑
- Visa händelseminne * > [3] > [5] > [Kod] > #↑
- Batteritest * > [4] > [Kod] > #↑ > [1] > [5]
- Ändra användarkod * > [5] > [Kod] > #↑ > [1] > [1]
- Ställ in tid * > [6] > [Grand Master-kod] > #↑ > [1]
- Ställ in datum * > [6] > [Grand Master-kod] > #↑ > [2]
- Automatisk Till-
/frånkoppling * > [6] > [Grand Master-kod] >
#↑ > [5] > [Schema nr.] > [1]
- Aktivering av makro A 1 under 2 sekunder
- Aktivering av makro B 2 under 2 sekunder
- Aktivering av makro C 3 under 2 sekunder
- Gångtest
(sektionstest) * > [4] > [Grand Master-kod] > #↑ > [2]

Kapitel 1: Introduktion

Gratulerar till ert köp av **WisDom** - Rokonets trådlösa inbrottslarm. **WisDom** har utvecklats främst för att ge skydd i privata hem och i mindre företag.

WisDom styr och övervakar ett antal olika sensorer, detektorer och kontakter, som är utplacerade i området. Genom att skapa ett skalskydd kring området och ett rörelseskydd inne i detsamma kan systemet effektivt larma om någon obehörig kommer in.

WisDom är konstruerat för att känna igen normala omständigheter och att ge information om status för skyddade dörrar, fönster och inre områden. Denna statusinformation ges via LCD-displayen i centralapparaten, men även i form av röstmeddelanden. Systemet kan även kommunicera med en larmcentral och/eller med privattelefoner (mobiltelefon, grannar etc). Även i detta senare fall genom röstmeddelanden som är lätta att uppfatta.

Det är också möjligt att styra elektrisk utrustning och belysning med hjälp av **WisDom**. Dessa styrningar kan bekvämt ske automatiskt eller med användarkommandon från systemets knappsatser, via trådlösa fjärrkontroller eller från valfri plats via telefon.

I **WisDom** finns det en mängd programmerbara funktioner. Fråga den installatör som ansvarar för installationen vilka funktioner som programmerats i ditt system .

Denna manual beskriver hur systemet ska handhas. Den leder er genom programmeringen av vissa funktioner samt instruerar hur systemet till- och fränkopplas.




ANMÄRKNING:

Alla de röstfunktioner som beskrivs i denna manual gäller endast för de modeller av WisDom som har röstmodul.

WisDoms viktigaste funktioner


I tabellen nedan visas några av **WisDoms** viktigaste funktioner:

Funktion	WisDom
Totalt antal trådlösa sektioner	32
Trådbunden sektion	1
Antal områden	3
Antal användarkoder	32
Antal utgångar (UO)	4
Maximalt antal fjärrkontroller	8
Maximalt antal trådlösa knappsatser	2
Antal telefonnummer för larm till privattelefon (FM-privattele)	4
Antal veckoscheman	16



WisDom-systemets uppbyggnad

WisDom kontrollerar och övervakar ett antal olika sensorer, detektorer och kontakter som är monterade i området, vilka ger skalskydd och inre skydd mot inbrott. Hela systemet är övervakat, vilket betyder att centralapparaten kontrollerar varje enhet i systemet för att upptäcka fel, sabotage och andra problem. Om centralapparaten upptäcker någonting onormalt, meddelar den detta i form av ljudsignaler samt genom att en lysdiodsindikering tänds på själva centralapparaten. I figuren nedan visas de delar som kan ingå i ett WisDom-system:



Kapitel 2: Handhavande av WisDom

WisDom kan enkelt manövreras lokalt eller via fjärrstyrning. Det går att ge systemet kommandon. Systemet svarar genom att visa information i sin display eller med hjälp av sina lysdioder, röstmeddelanden samt olika ljudsignaler.



ANMÄRKNING:

Det går att välja att in/urkoppla röstmeddelanden, se sidan 42.

Hjälpmedel vid handhavande

WisDom kan handhas på följande sätt:

- ◆ Lokalt med hjälp av knappsatsen på **WisDom**.
- ◆ Lokalt med hjälp av trådlös knappsats. Det går att använda upp till två trådlösa knappsatser i ett system.
- ◆ Lokalt med hjälp av trådlösa fjärrkontroller. Dessa bärbara sändare kan till- och fråkoppla systemet, aktivera överfallslarm eller styra programmerbara utgångar (UO-utgångar).
- ◆ Med fjärrmanövrering från valfri tonvalstelefon (DTMF), d.v.s. telefon med tryckknappar som fungerar som knappsats för systemet. De fjärrmanövrer som kan utföras är främst till- och fråkoppling av systemet samt styrning av elektrisk utrustning. Dessutom kan du både tala till, och lyssna från, det skyddade området. Systemet meddelar även status och rapporterar larm i form av röstmeddelanden.

Röstmeddelanden

Tre typer av röstmeddelanden kan höras från **WisDom**, antingen lokalt eller till telefon via uppringning:

- ◆ **Larmmeddelande:** När en händelse inträffar ringer **WisDom** upp de telefonnummer som programmerats som "FM-telenr." och informerar om en händelse, genom att spela upp röstmeddelanden.
- ◆ **Statusmeddelande:** När man ringer upp systemet, eller tar emot samtal från systemet, rapporterar **WisDom** systemets aktuella status genom ett röstmeddelande.
- ◆ **Lokala informationsmeddelanden:** När en händelse inträffar, eller när användare utför kommandon på knappsats, kan **WisDom** informera användare genom olika lokala röstmeddelanden.

Antalet röstmeddelanden som kan höras från **WisDom** är stort. I denna manual omnämns endast vissa av dem, då andra är självklara.



ANMÄRKNING:

Lokala röstmeddelanden kan väljas att in- eller urkopplas, beroende på användarens önskemål. För mer information, se sidan 42 eller rådgör med din installatör.

I tillägg till de tre typer av röstmeddelanden som nämnts ovan är det också möjligt att kundanpassa röstmeddelanden för varje sektion, område och utgång i systemet. Det går även att spela in ett platsmeddelande som ofta inleder samtalet när systemet ringer upp en telefon. För mer information om denna kundanpassning, rådgör med din installatör.

Lysdiodsindikeringar

De sex lysdioderna, som återfinns på enhetens vänstra sida, anger typiska indikeringar för systemet enligt beskrivning nedan. Vissa av dem kan även indikera andra funktioner vilka förklaras senare i denna manual.

Lysdioden *Nät*

Lysdioden **Nät** indikerar hur systemets spänning fungerar.

Lysdioden	Beskrivning
LYSER FAST	Systemet får rätt matningsspänning från elnätet (AC) och dess batterier för reservdrift har tillräcklig spänning.
SLÄCKT	Systemet har ingen spänning (AC eller batteri).
SNABB BLINK	Indikerar fel på nätspänningen (AC).
LÅNGSAM BLINK	Indikerar fel på batterier.




ANMÄRKNING:

Om det finns ett spänningsfel kommer lysdioden **Nät** endast att blinka när systemet står i frånkopplat läge. När systemet tillkopplas kommer den tidigare blinkande lysdioden att övergå till att lysa med fast sken.

Lysdioden *Till*

Lysdioden **Till** indikerar om systemet är tillkopplat.

Lysdiod	Beskrivning
LYSER FAST	Systemet är helt eller delvis tillkopplat.
SLÄCKT	Systemet är helt frånkopplat.
LÅNGSAM BLINK	Systemet är i utpasseringsläge (utpasseringstiden håller på att räkna ner).
SNABB BLINK	Indikerar larmläge eller tidigare utlöst larm efter det att systemet frånkopplats och det fortfarande är i läge visning av <i>Larmminne</i> . För att displayen ska återgå till att visa normalläge, tryck på knapp  .

Lysdioden *Driftklar*

Lysdioden **Driftklar** anger om sektionerna i systemet är driftklara (ej i larmläge) och att systemet därmed är klart att tillkopplas.

Lysdiod	Beskrivning
TÄND	Alla inbrottssektioner är driftklara och systemet är klart att tillkopplas.
SLÄCKT	En eller flera sektioner är INTE driftklara och systemet är INTE klart att tillkopplas. Innan systemet kan tillkopplas måste detta läge åtgärdas (stäng dörrar, fönster och lämna utrymmen som skyddas av IR-detektorer).
LÅNGSAM BLINK	Indikerar att systemet är klart att tillkopplas trots att en utvald in-/utpasseringsdörr står öppen (tvångstillkoppling).

Lysdioden *Förbikopplad*

Lysdioden **Förbikopplad** anger att det finns en eller flera bortkopplade sektioner i systemet.

OBS! Förbikoppling av sektioner raderas automatiskt efter varje frånkopplingstillfälle.

Lysdiod	Beskrivning
LYSER FAST	Minst en inbrottssektion är manuellt förbikopplad, eller också är systemet hemmatillkopplat.
SLÄCKT	Det finns inga sektioner som är förbikopplade ELLER också är systemet bortatillkopplat, trots att det finns förbikopplade sektioner.

Lysdioden *Fel*

När lysdioden **Fel** lyser, betyder det att något fel upptäckts i systemet (*läs mer om systemfel i Bilaga A*).

Lysdiod	Beskrivning
SNABB BLINK	Det finns minst ett fel i systemet.
SLÄCKT	Det finns inga fel i systemet.

Lysdioden *Meddelande*

Lysdioden **Meddelande** lyser när det finns ett nytt meddelande inspelat.








Lysdiod	Beskrivning
LÅNGSAM BLINK	Avlyssningsläge vid uppkopplad tvåvägs talkommunikation.
SNABB BLINK	Det finns ett nytt meddelande eller systemet är i talläge vid uppkopplad tvåvägs talkommunikation.
SLÄCKT	Det finns inget nytt meddelande.

Knapparnas funktioner

Knapparna i **WisDom** kan användas för flera olika funktioner. Funktionerna förklaras i de avsnitt som närmast följer.








Kontrollknappar

Kontrollknapparnas funktioner varierar beroende på i vilket läge de används. I listan som följer återfinns funktionerna i normalläge och när de används i användarens Funktionsmeny:

Knapp	Normal funktion	I användarens Funktionsmeny
	Öppnar användarens funktionsmeny.	Avslutar aktuell meny och återgår till normalläge.
	Bortatillkopplar	Ändrar data.
	Hemmatillkopplar	Ändrar data.
	Frånkopplar systemet efter det att användarkod tryckts in.	-
	Aktiverar tillsammans med sifferknappar olika funktioner. Se tabellen på <i>sidan 6</i> för de val som kan aktiveras med denna knapp.	Avslutar kommandon och bekräftar att data ska sparas.
	-	Bläddrar uppåt i en lista eller flyttar markören åt vänster.
	-	Bläddrar nedåt i en lista eller flyttar markören åt höger.

Nödknappar

I **WisDom** finns det tre par nödknappar. Varje par måste tryckas in **samtidigt** under minst två sekunder för att dess funktion ska aktiveras. I tabellen som följer beskrivs nödknapparna samt deras möjliga röstmeddelanden och sirenlyd.

Knapp	Beskrivning	Röstmeddelande /siren
	Överfallslarm	“Överfallslarm”
		<i>Normal siren</i>
	Brandlarm	<i>OBS! Som förval är överfallsknappen helt tyst!</i>
		“Brandlarm”
	Nödlarm / Trygghetslarm	<i>Pulserande siren</i>
		“Nödlarm”
		<i>Ingen siren</i>



ANMÄRKNING:




Programmeringen av systemet bestämmer om nödknapparna ska vara ljudande eller inte. Knapparna för överfallslarm, ger normalt ett tyst larm vid aktivering, för att inte avslöja att larm sänds till larmcentral.

Om systemet programmerats att göra så, kommer larm från nödknapparna att sändas till larmcentral och/eller till FM-privattelefoner.

Kontakta din installatör om du är osäker på nödknapparnas funktioner.

Talknappar


Talknapparna används för att spela in meddelanden i minnet samt för att kontrollera ljudvolymen för röstmeddelanden.

Knapp	Användarfunktioner
	Använd denna knapp för att spela in ett meddelande till andra användare. För mer information, se sidan 43, "Handhavande av meddelandelåda".
	Använd denna knapp för att spela upp meddelande från annan användare.
	Tryck på denna knapp för att justera ljudvolymen för röstmeddelanden från den inbyggda högtalaren. Följande ljudnivåer kan väljas mellan: <ul style="list-style-type: none">❖ "Högtalare avstängd"❖ "Högtalarvolym nivå 1"❖ "Högtalarvolym nivå 2"❖ "Högtalarvolym nivå 3"❖ "Högtalarvolym nivå 4"

Snabbtillkoppling med kontrollknapparna

Snabbtillkoppling utgör ett enkelt sätt att handha systemet. Om funktionen är vald vid installation, kan systemet tillkopplas utan att någon kod behöver tryckas.

För bortatillkoppling behöver man bara trycka på knapp 

För hemmatillkoppling behöver man bara trycka på knapp 



ANMÄRKNING:

Funktionen med snabbtillkoppling kan urkopplas eller inkopplas av din installatör, enligt önskemål.


LCD-displayen visar status

Vad som visas i LCD-displayen beror på hur många områden som konfigurerats i just ditt system.

Om systemet inte indelats i olika områden (innehåller endast ett område) kommer displayen att visa systemets namn samt klockslag och datum.

WisDom868
12:00 Lör 01 Jan

Om systemet indelats i 2 eller 3 områden kommer displayen att visa systemets namn, klockslag och datum samt en bokstav som visar status för varje område.
(3 områden =3 bokstäver).



WisDom868	DDD
12:00 Lör 01 Jan	

En bokstav anger områdets status enligt följande:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| B: Området är Bortatillkopplat | E: Området är Ej driftklart |
| H: Området är Hemmatillkopplat | D: Området är Driftklart |
| L: Området har aktiverat Larm | |

Kapitel 3: Lokal till- och frånkoppling

Tillkoppling

När ett system är tillkopplat kan detektorerna för inbrottslarm aktivera (utlösa) ett larm när de reagerar. Tillkopplingen följs av ett lokalt röstmeddelande, om detta programmerats.

Systemet tillkopplas normalt med hjälp av en kod, vilket innebär att man måste trycka in sin användarkod och därefter trycka på en kontrollknapp för hemma- eller bortatillkoppling.



ANMÄRKNING:

Om en icke giltig kod trycks in av användaren hörs tre korta pip och **"Fel kod, Försök igen"** hörs från högtalaren. När detta händer, tryck snabbt på [] [] och tryck in rätt kod.

Du kan även använda funktionen snabbtillkoppling för enkelt handhavande utan att kod behöver användas, se sid 18.

Innan systemet tillkopplas, kontrollera att lysdioden **Driftklar** lyser. Om den lyser eller blinkar är systemet klart att tillkopplas. Om lysdioden INTE lyser är systemet INTE klart att tillkopplas. I det senare fallet, åtgärda felet (t.ex. stäng skyddad dörr som står öppen) eller förbikoppla (bortkoppla) felande sektion och fortsätt sedan med tillkopplingsproceduren.

Kom ihåg att brandlarmssektioner och nödknappar alltid är tillkopplade och fungerar dygnet runt, oavsett systemets tillkopplingsstatus.


Ett **WisDom**–system kan vara tillkopplat på följande sätt:

- ◆ **Bortatillkopplat**, se sid **21**
- ◆ **Hemmatillkopplat**, se sid **22**
- ◆ **Område tillkopplat**, se sid **23**

Bortatillkopplat


Bortatillkopplat innebär att alla systemets detektorer för inbrottslarm är tillkopplade och kan aktivera (utlösa) larm om de reagerar. Detta läge används när den sista personen lämnar det skyddade området.

➤ För att Bortatillkoppla:

- 1) Kontrollera att lysdioden **Driftklar** lyser eller blinkar så att systemet är klart att tillkopplas.
- 2) Tryck in din kod och tryck sedan . Alla områden som tilldelats koden kommer att bli tillkopplade.



ANMÄRKNING:

Om detta programmerats av installatör, tryck endast  för snabbtillkoppling.

- 3) Lämna området och stäng dörren. Från knappsatsen hörs pip ljud och lysdioden **Till** blinkar under utpasseringstiden. När utpasseringstiden börjar räkna ner hörs följande meddelande:

"Systemet kommer att tillkopplas"

- 4) När utpasseringstiden löpt ut tänds lysdioden **Till** med fast sken och följande meddelande hörs:


"Systemet bortatillkopplat"

ANMÄRKNING:

Om systemet inte kan tillkopplas, beroende på problem i en sektion, hörs följande meddelande: "**Område X inte klar att tillkopplas, kontrollera display - [sektion X är öppen]**".

Hemmatillkopplat

Vid **Hemmatillkoppling** kommer endast detektorer i skalskyddet (normalt dörr- och fönsterkontakter) att bli tillkopplade, vilket medger att personer kan röra sig fritt innanför detta skalskydd. IR-detektorer i rummen blir automatiskt förbikopplade och kan då inte aktivera larm.

Tryck på knappen  för att tysta pipljuden från knappsatsen under utpasseringstiden.

➤ För att Hemmatillkoppla:

- 1) Kontrollera att lysdioden **Driftklar** lyser eller blinkar så att systemet är klart att tillkopplas.
- 2) Tryck in din kod och tryck sedan . Alla områden som tilldelats koden kommer att bli hemmatillkopplade.



ANMÄRKNING:


Om detta programmerats av installatör, tryck endast  för snabbtillkoppling av Hemma-läget.

- 3) Från knappsatsen hörs pipljud och lysdioden **Till** blinkar under utpasseringstiden. När utpasseringstiden börjar räkna ner hörs följande meddelande:

"Systemet kommer att tillkopplas"



ANMÄRKNING:

Tryck på knappen  för att tysta pipljuden från knappsatsen under utpasseringstiden.

- 4) När utpasseringstiden löpt ut tänds lysdioderna **Till** och **Förbikopplad** med fast sken, som en indikering att inre sektioner bortkopplats. Följande röstmeddelande hörs:

"Systemet hemmatillkopplat".



Tillkopplat område

En av de stora fördelarna med **WisDom** är dess kapacitet att kunna hantera olika områden i systemet som individuella delsystem. Varje område kan ses som ett eget system, som kan till- och frångkopplas separat helt oberoende av de andra områdena i systemet.

Områden kan till-/frångkopplas ett i taget eller alla på en gång och varje område kan väljas att tillkopplas i läge **Hemma** eller **Borta**.

Endast användare som givits behörighet att handha flera områden kan manövrera mer än ett område och till-/frångkoppla alla områden på en gång.



➤ För att tillkoppla individuella områden:


- 1) Kontrollera att lysdioden **Driftklar** lyser eller blinkar så att systemet är klart att tillkopplas.
- 2) Välj numret för området som ska tillkopplas genom att trycka på , följt av områdets nummer [1/2/3]
- 3) Tryck in din användarkod och tryck sedan på .
Ett meddelande om lyckad eller misslyckad tillkoppling hörs enligt beskrivning i avsnittet "Bortatillkopplat".
- 4) Upprepa stegen ovan för tillkoppling av ännu ett område.



ANMÄRKNING:



Om funktionen snabbtillkoppling har programmerats av installatör, tryck;

 [1/2/3]  för snabbtillkoppling i läge Borta eller



 [1/2/3]  för snabbtillkoppling i läge Hemma.

Exempel:

För att bortatillkoppla område 3 med kod 1234, tryck:

 3 1-2-3-4 

För att bortatillkoppla område 3 med **snabbtillkoppling** (om detta programmerats), tryck:

 3 

Frånkoppling

I ett frånkopplat system kommer aktivering av detektor för inbrottslarm INTE att utlösa larm.

Efter frånkoppling hörs ett lokalt röstmeddelande.



ANMÄRKNING:

Om en icke giltig kod trycks in av användare, vid frånkoppling, hörs tre korta pip och meddelandet ” **Fel kod, försök igen**”. När detta händer, tryck snabbt på

[*] [*] och tryck in giltig kod.


Ett WisDom-system kan frånkopplas på flera olika sätt:

- ◆ **Frånkoppling av systemet**, nedan
- ◆ **Frånkoppling av område**, sid 25
- ◆ **Stänga av ljudande larm**, sid 26

Frånkoppling av systemet

Frånkoppling sker på de områden som varje användarkod är behörig för. En kod kan vara behörig för ett eller flera områden.

➤ För att frånkoppla systemet:

- 1) Tryck in din användarkod och tryck sedan  (Alla områden som har tilldelats denna kod kommer att frånkopplas).

Ett bekräftande meddelande hörs då:


“**System / Område X frånkopplat** “



ANMÄRKNING:

Vid inpassering utifrån, öppna entrédörren. Från WisDom hörs en serie pip, vilket indikerar att inpasseringstiden börjat räkna ner. Följande meddelande hörs:



“**Inpasseringstid pågår, ange din kod**”

Innan inpasseringstiden löpt ut, tryck in din kod och .

Frånkoppling av område



Denna funktion gör det möjligt att frånkoppla individuella områden i det tillkopplade systemet.

➤ För att frånkoppla område:

- 1) Välj önskat område genom att först trycka  följt av områdets nummer [1/2/3].
- 2) Tryck in din kod och tryck sedan  för att ange att du vill frånkoppla området. Ett bekräftande meddelande hörs då:

“Område X frånkopplat “
- 3) Upprepa stegen ovan för att frånkoppla ett annat område.

Exempel: För att frånkoppla område 3 med kod 1234, tryck:


 3 1-2-3-4 

Stänga av ljudande larm

När man stänger av ljudande larm kommer även systemet att frångkopplas, om det är i tillkopplat läge.

Ljudande larm kan bl.a. aktiveras av tillkopplade inbrottssektioner, brandlarmsektioner och sabotage (åverkan på detektorer och centralapparat).

➤ För att stänga av ljudande larm:

Tryck in din kod och tryck sedan på .

Lysdioden **Till** blinkar och i displayen visas under 60 sekunder de sektioner som aktiverats. Bläddra igenom listan över dessa sektioner, om fler än en sektion larmat.



ANMÄRKNINGAR:

Om du kommer utifrån, och går in i larmskyddat område som har utlöst larm, bör du iakttaga försiktighet!

Ett gott råd är att lämna området. Väktare, polis eller andra lämpliga personer bör först undersöka att inga obehöriga befinner sig i området och att det är säkert att gå in i det.

Kapitel 4: Fjärrhandhavande från telefon

Ett system med **WisDom** kan manövreras från annan plats med hjälp av en telefon. Detta kan göras genom att du ringer upp systemet eller när systemet har ringt upp dig vid t.ex. utlöst larm. Med hjälp av röstmeddelanden är det sedan möjligt att utföra det som önskas i systemet.

Fjärrtillträde till systemet

För att få tillträde till systemet från annan plats måste du först ringa upp systemet och sedan trycka in två koder på den knapptelefon som används vid uppringningen. Först måste en 2 siffrig fjärrtelekod anges och sedan din vanliga användarkod.

Allt som beskrivs i detta avsnitt förutsätter att du först ringer upp systemet enligt ovan och sedan väljer önskat alternativ från funktionsmenyn enligt beskrivning på *sidan 28-29*.

➤ För att få tillträde till systemet via telefon:

1) Ring upp telefonnumret, till vilket **WisDom** är ansluten.

2) **Om telefonsvarare finns på samma nummer:**

Låt en ringsignal gå fram, lägg sedan på luren och vänta några sekunder innan du ringer upp igen.

Om det inte finns telefonsvarare på samma nummer:

Då kan du vänta tills dess att systemet besvarar samtalet (ca 10 ringsignaler).

3) När systemet svarar hörs en **kort signal**.
Tryck inom 10 sekunder in den tvåsiffriga **fjärrtelekoden** (upprepa om inget händer)

*Fjärrtelekoden är vid leverans förvald till "00"
- för att ändra fjärrtelekoden, se sid 51.*



ANMÄRKNING:

Om du väntar mer än 10 sekunder växlar systemet automatiskt över till modemläge. Det kvittrande ljudet från anslutet modem hörs och systemet måste ringas upp igen enligt beskrivning ovan.

- 4) När den tvåsiffriga fjärtelekoden tryckts in hörs följande meddelande från systemet:

” Hej! Ange din användarkod, avsluta med fyrkant. ”

- 5) Tryck in din normala användarkod och tryck sedan på [#].



ANMÄRKNING:

Om en ogiltig användarkod tryckts in hörs meddelandet **“Fel kod”**. Om en giltig kod inte tryckts in inom 10 sekunder kommer systemet att lägga på luren och systemet måste ringas upp igen, enligt beskrivning tidigare i detta avsnitt.

Om tre ogiltiga koder trycks in inom 10 minuter, kommer systemet att efter tredje försöket lägga på luren och sedan inte besvara inkommande samtal på 15 minuter. Systemet kan dock under denna tid ringa upp om någon händelse inträffar som ska rapporteras.

- 6) Efter det att användarkoden accepterats hörs först ett statusmeddelande från systemet, följt av funktionsmenyn. Det är nu möjligt att utföra önskade funktioner i enlighet med de beskrivningar som följer på nästkommande sidor.



TIPS:

För att upprepa statusmeddelandet, tryck .

För att hoppa över olika menyer och fortsätta direkt till önskad funktion, använd listan över kortkommandon på sidan 29.

Funktionsmenyn vid fjärrhandhavande

Den talande funktionsmenyn anger alternativ och som kan användas vid fjärrhandhavande. Alternativen som hörs i denna meny beror på systemets status och vilka behörigheter du har. Det hörs till exempel inga instruktioner om hur systemet ska tillkopplas om det redan är tillkopplat.

Du måste inte vänta till slutet av ett meddelande eller en meny för att göra önskat val. Om du kommer ihåg de val som räknas upp kan lämplig knapp tryckas in när som helst.

Följ röstinstruktionerna för att använda systemets funktioner.

I listan som följer anges de alternativ som kan utföras vid fjärrhandhavande:

Funktion	Kortkommandon
<i>Tillkoppla alla områden</i>	[1] [1]
<i>Tillkoppla enstaka område</i>	[1] [9] [Områdesnummer]
<i>Frånkoppla alla områden</i>	[2] [2]
<i>Frånkoppla enstaka område</i>	[2] [9][Områdesnummer]
<i>Förbikoppla sektioner</i>	[3] [Sektionsnummer] [#] [9]
<i>Styra utgångar (UO)</i>	[4] [Utgångsnummer]
<i>Ändra FM-privatnummer</i>	[5] [FM-nr] [#] [2][Nytt telenr.][#][1]
<i>Lyssna på objektet</i>	[6] [1]
<i>Tala med objektet</i>	[6] [2]
<i>Spela upp meddelande</i>	[7] [1]
<i>Spela in ett meddelande</i>	[7] [2]
<i>Avsluta</i>	[0]
<i>Upprepa menyn</i>	[#]
<i>Återgå till föregående meny</i>	[*]



ANMÄRKNINGAR:

Förbikoppling av sektion:

- ◆ Förbikoppling av en sektion innebär att det utrymme som sektionen ska skydda kommer att lämnas utan skydd.
- ◆ En förbikopplad sektion kopplas åter in när det område som sektionen ingår i frånkopplas.
- ◆ Möjligheten att förbikoppla sektioner kan ha tagits bort av installatör när systemet programmerades. Om detta är fallet finns detta alternativ inte med när alternativen i funktionsmenyn räknas upp.

Styrning av utgångar:

- ◆ Valet ”Styra utgångar” gäller för de utgångar som programmerats att följa användarkod. Fråga din installatör vad som gäller för dessa utgångar.

Ändring av privattelefonnummer :

- ◆ Endast koder med behörighetsnivån Grand Master och Chef har tillåtelse att ändra privattelefonnummer.
- ◆ För mer information om privattelefonnummer, se sidan 37.

Tvåvägs talkommunikation

Valet ”**Lyssna och tala**” gör det möjligt att via den inbyggda mikrofonen avlyssna det skyddade området, för att verifiera orsaken till en händelse. Detta alternativ innebär också att det går att tala till området via högtalaren i **WisDom**.

I motsats till vanliga telefonsamtal kan avlyssning och tal inte ske samtidigt. **WisDom** medger bara tal åt ett håll i taget. Man måste trycka in knapp [1] innan man lyssnar och knapp [2] innan man talar till området.

ANMÄRKNING:

När funktionen ”Lyssna och tala” används har man två minuter på sig att lyssna eller tala efter det att knapp [1] respektive [2] tryckts in.

För att Lyssna och Tala:

- 1) Tryck [6]. Då hörs följande meddelande:
“För att lyssna, tryck 1. För att tala, tryck 2. För att återgå till föregående meny, tryck [*]”
- 2) **För att lyssna:** Kortkommando [6][1]
Man kan när som helst trycka på knapp [1] för att lyssna på ljud som uppfångas av centralapparatens mikrofon. Vid intryckning tystnar ljudande siren. Det går i detta läge inte att tala till personer i området.



ANMÄRKNING:

Sirener börjar åter att ljuda 2 minuter efter det att senaste knapptryckning gjordes och föregående meny hörs åter i telefonen.

- 3) **För att tala:** Kortkommando [6][2]
Man kan när som helst trycka på knapp [2] och tala in i telefonens mikrofon. Då tystnar ljudande siren och din röst hörs via centralapparatens högtalare. I talläge kan man inte höra ljud från området.



ANMÄRKNING:

När man ändrar från talläge till avlyssningsläge hörs ett pip från högtalaren i WisDom. När systemet står i talläge blinkar lysdioden ”Meddelande” snabbt.

- 4) **För att stoppa tvåvägs talkommunikation:**
Tryck [*] för att stoppa tal- och avlyssningsläge och återgå till funktionsmenyn.

Meddelandelådan

I **WisDom** finns en funktion som gör det möjligt att spela in meddelanden till andra användare och spela upp meddelanden från andra användare. Detta kan ske lokalt eller via telefon.

För att spela upp ett meddelande via telefon:

I funktionsmenyn, tryck [7]. Då hörs ett av följande meddelanden:

”Du har ett nytt meddelande” eller ”Det finns inga nya meddelanden”. Tryck [1] för att spela upp meddelandet.

➤ För att spela in meddelande via telefon :

- 1) Ett meddelande i meddelandelådan kan vara upp till åtta sekunder långt. När ett nytt meddelande spelas in kommer föregående inspelat meddelande att raderas:
- 2) I funktionsmenyn, tryck [7].
- 3) Tryck [2]. Då hörs följande: ***”Tryck [#] för att påbörja och avsluta inspelningen”.***
- 4) Tryck [#] och tala in ditt meddelande i telefonens mikrofon.
- 5) Tryck [#] när meddelandet är klart. Då hörs följande: ***”Du har ett nytt meddelande. För att spela upp meddelandet, tryck 1. För att spela in nytt meddelande, tryck 2”.***

Tryck [1] för att lyssna till det meddelande du nyss spelade in, eller tryck [*] för att återgå till funktionsmenyn.



ANMÄRKNING:

Lysdioden ”Meddelande” i **WisDom** blinkar snabbt när ett nytt meddelande spelats in. Lysdioden slocknar när meddelandet avlyssnats.

När ett nytt meddelande spelas in kommer föregående inspelat meddelande att raderas.

Mottagning av larm till privattelefon

Om en händelse inträffar, t.ex. utlöst larm, kommer systemet att informera om den aktuella situationen genom att ringa upp och sedan spela upp ett larmmeddelande. Detta meddelande följs av bekräftelsemenyn, som beskrivs på *sidan 33*.

Systemet kan ringa upp fyra privattelefonnummer, vilket innebär att familjemedlemmar, grannar eller anställda, kan informeras om den aktuella situationen.



ANMÄRKNINGAR:

Om larmcentral används, ringer systemet alltid först till larmcentralen innan den fortsätter med privattelefonerna.

Privattelefonnumren knyts till händelser och områden för vilka uppringning ska ske. Systemet måste vara programmerat att ringa till ett telefonnummer efter det att en angiven händelse inträffat, för att uppringning skall ske. Se *sidan 37* för mer information om privattelefonnummer.

Mottagning av larmsamtal

Det första som ska göras när du får ett samtal från systemet är att **TALA** in i telefonluren för att bekräfta för systemet att du tagit emot samtalet. Det enda som krävs är faktiskt att du lyfter på luren och svarar "**Hallå**". Du kan även trycka [#] istället för att säga hallå.



ANMÄRKNINGAR:

Om inget röstsvar registreras av systemet spelas trots detta larmmeddelandet upp fem sekunder efter det att luren lyfts på mottagande telefon.

Störningar på telelinjen kan av **WisDom** uppfattas som att någon lyft på luren och detta kan medföra att larmmeddelandet börjar spelas upp innan du själv hinner lyfta på luren.

Tryck på knappen [#] för att spela upp larmmeddelandet från början.

Larmmeddelande

Efter det att du svarat spelas ett larmmeddelande upp som innehåller följande information:

Plats / Händelse / Område / Sektion.

I en kundanpassad installation kan det låta som i detta exempel:
"Ekstigen 24 / Inbrottslarm / Bostaden / Köket".



TIPS:

För att upprepa larmmeddelandet, tryck [#] på telefonen.

För att hoppa över larmmeddelandet och flytta direkt till bekräftelsemenyn, tryck [*].

Bekräftelsemenyn vid mottagning av larm

Efter det att larmmeddelandet hörts följer bekräftelsemenyn med olika val, där vissa kan kräva att användarkod trycks in för att ange behörighet.



ANMÄRKNING:

Om en ogiltig kod tryckts in tre gånger efter varandra lägger systemet på luren och telefonnumret blir blockerat i 15 minuter. Under denna tid kommer inga nya uppringningar att göras till denna telefon.

Om ingen giltig användarkod tryckts in inom 10 sekunder, kommer systemet att lägga på luren.

Funktion	Siffr
<i>Bekräfta larmmeddelande</i>	[1]
Att bekräfta ett meddelande innebär att larmmeddelandet från systemet tagits emot och att systemet vill ha mottagandet bekräftat. Efter det att systemet tagit emot bekräftelsen, rings nästa privattelefonnummer upp. Om meddelandet inte bekräftas kommer systemet att försöka ringa upp samma nummer igen, programmerat antal gånger (normalt 3 gånger).	
<i>Bekräfta larmmeddelande och stoppa all uppringning</i>	[2] [Kod]
Detta val bekräftar meddelande och stoppar systemet från att ringa upp fler privattelefonnummer. Systemet avslutar därefter samtalet.	
<i>Bekräfta larmmeddelande och gå till funktionsmenyn</i>	[3] [Kod]
I funktionsmenyn återfinns olika alternativ för att fjärrstyra systemet, enligt tidigare <i>beskrivning på sidan 28</i> .	
<i>För att lyssna och tala</i>	[6] [Kod]
Detta val innebär att det skyddade området kan avlyssnas och att man kan tala till personer i området. <i>Se beskrivning om detta på sidan 30</i> .	
<i>Upprepa larmmeddelandet</i>	[#]
<i>Upprepa bekräftelsemenyn</i>	[#]



ANMÄRKNING:

Tillträde till funktionsmenyn och alternativet lyssna och tala medges endast om behörighet till detta har valts för det aktuella privattelefonnumret. För mer information, se sidan 37.

Kapitel 5: Användarkoder

För att kunna utnyttja många av de funktioner som finns i **WisDom**, krävs det en användarkod. Alla användare av systemet tilldelas sin egen kod, vilken sedan kopplas ihop med en behörighetsnivå. Ju högre behörighetsnivå, desto fler funktioner kan göras. I **WisDom** finns det åtta olika behörighetsnivåer.

Användarkoden är normalt 4 siffror men kan ändras till 6 siffror av din installatör. **WisDom** kan hantera upp till 32 olika användarkoder.

Vid leverans har **WisDom** programmerats med en **Grand Master**-kod som är **1234**. Om installatören inte redan ändrat denna förvalda kod enligt dina önskemål är det bäst att koden snarast ändras till någon unik och personlig kod, enligt beskrivning i det avsnitt som följer.



ANMÄRKNING:

För att programmera behörighetsnivåer, se sid 51.

Grand Master-koden är alltid kod nr 00 i systemet.

Ny / Ändra användarkod

Den användare som har behörigheten Grand Master kan ändra alla användarkoder, men inte se vilka siffror dessa innehåller. Övriga användare kan endast ändra sin egen kod eller koder med lägre behörighet. Systemet måste vara fränkopplat för att användarkoder ska kunna skapas eller ändras.



➤ För att skapa ny eller ändra en användarkod:

1) Från normalläge, tryck **[*] [5] Koder**.

2) Tryck in din kod och tryck sedan .





ANMÄRKNING:

Om man trycker in en felaktig användarkod hörs tre korta pip och sedan meddelandet "**Fel kod. Försök igen**". Om detta inträffar, tryck då snabbt på  och  och gör om proceduren beskriven ovan med rätt kod.




3) Välj sedan **[1] Användarkoder**.

4) Välj sedan **[1] Ny / Ändra**

- 5) Tryck in det tvåsiffriga kodnumret som representerar den användare som ska ges en ny kod. För att exempelvis programmera ny kod till användare nummer sex (kod nr 06), tryck  .

**ANMÄRKNING:**

I **WisDom** kan användare ges kodnummer från 00 till och med 32. Kod nr 00 är alltid för användare med Grand Master-kod.





- 6) Tryck in den nya koden och tryck sedan .
- 7) Om koden accepteras hörs ett långt pip som bekräftelse och ett meddelande visas. Om den inte accepteras hörs tre korta pip.
- 8) Upprepa stegen beskrivna ovan för att skapa fler koder.
- 9) När alla önskade koder skapats, tryck snabbt   för att avsluta menyn **funktioner**.

Radera användarkod

Det kan hända att man vill ta bort någon användarkod från systemet. Det inte är möjligt att radera Grand Master-koden (även om den kan ändras).

Systemet måste vara fränkopplat för att koder ska kunna raderas.

➤ För att radera en användarkod:

- 1) Följ stegen 1 - 5 i den procedur som beskrivs ovan.
- 2) Istället för att trycka in ny kod trycker du på  följt av .
- 3) Om detta accepteras och koden raderas hörs ett långt pip som bekräftelse och ett meddelande visas.
Om det inte accepteras hörs tre korta pip.
- 4) Upprepa stegen ovan för att radera fler koder.
- 5) När alla önskade koder raderats, tryck snabbt   för att avsluta.

Kapitel 6: Inställningar för användaren

När **WisDom** levereras finns det många olika funktioner som kan programmeras av användaren under menyn **funktioner**. I följande avsnitt beskrivs dessa funktioner.

ANMÄRKNING:







Även om dessa funktioner finns i en meny för användaren, kan det hända att installatören redan programmerat en del av funktionerna, för att göra det lättare att direkt kunna använda systemet på önskat sätt.

Inställning av tid och datum






(Endast för koder med Grand Master- eller Chef-behörighet)

Tid och datum måste ställas in för att **Wisdom** ska fungera på rätt sätt. Tid och datum ställs in i undermenyn Klocka/Schema som kan öppnas från menyn funktioner.

➤ För att ställa tid:

- 1) Från normalläge, tryck **[*] [6] Klocka/Schema**.
- 2) Ange kod med Grand Master- eller Chef-behörighet, samt .
- 3) Välj sedan **[1] Systemtid**.
- 4) Ange rätt klockslag i 24-timmars format. Tryck på knapp  eller  för att flytta markören och använd sedan sifferknapparna för att skriva in tiden.
- 5) Tryck  för att bekräfta.


➤ För att ställa datum:

- 1) Från normalläge, tryck **[*] [6] Klocka/Schema**.
- 2) Ange kod med Grand Master- eller Chef-behörighet, samt .
- 3) Välj sedan **[2] Systemdatum**.
- 4) Ange rätt datum. Tryck på knapp  eller  för att flytta markören och tryck sedan på knapp  för att bläddra igenom de alternativ som finns.
- 5) Tryck  för att bekräfta.

Programmera FM–privattelefonnummer för larmsamtal

Om ett larm eller annan händelse inträffar kan systemet ringa upp valda telefonnummer och med hjälp av speciella ljudsignaler eller röstmeddelanden ange vilken typ av händelse som inträffat.

➤ För att programmera privattelefonnummer:

- 1) Från normalläge, tryck [*] [2] **Tele.nr. m.m.**
- 2) Välj sedan [2] **FM-privattele.**
- 3) Välj sedan [1] **Nytt/Ändra**
- 4) Tryck in din användarkod, följt av .
- 5) Välj nu vilket **FM-tele.nr** som ska programmeras/ändras.
- 6) Tryck in telefonnumret, och tryck sedan .

(För att infoga specialfunktioner i telefonnumret t.ex. ny kopplingston, paus etc, se nästa sida)

- 7) När telefonnumret har programmerats visas två frågor. Genom att svara på dessa kan man bestämma vilken behörighet som ska ges till aktuellt telefonnummer.

FM-tele.nr.1	
Fjärrprog.?	N

Välj ett av följande alternativ för att bestämma behörighet:

J: Användaren av telefonen kan fjärrprogramera och utföra diverse kommandon.

N: Användaren av telefonen kan INTE fjärrprogramera.

FM-tele.nr.1

Fjärrlyssna? N

Välj ett av följande alternativ för att bestämma behörighet:

J: Användaren av telefonen kan lyssna och tala till det skyddade området.

N: Användaren av telefonen kan INTE lyssna och tala till det skyddade området.

Om så önskas kan någon av de specialtecken som beskrivs nedan användas vid programmering av telefonnumret.

Specialtecken införs i telefonnumret genom att först hålla [*****] intryckt för att sedan samtidigt trycka på en sifvertangent enligt tabellen nedan.

Funktion	Tryck in	Resultat
Vänta på ny kopplingston	[*] + [1]	A
Kort paus i telefonnumret	[*] + [2]	B
Sänd DTMF-tecknet *	[*] + [7]	*
Sänd DTMF-tecknet #	[*] + [9]	#
Radera tecken från markörens position.	[*] + [0]	

Exempel: Specialtecken kan t.ex. användas när telefonabonnemanget är spärrat för mobilsamtal. Nedan följer ett exempel för att ringa ut där "Telia Kod" spärrar för obehöriga.

Vid programmering av telefonnummer, tryck in:

(Mobilnummer) (paus) (kod) (#)

[07012345678] [*+2] [1234] [*+9]


Följande skall då visas i displayen:

[07012345678**B**1234#]



ANMÄRKNING:

För att radera ett helt nummer, placera markören vid första tecknet och håll [*****] intryckt och tryck sedan samtidigt på [**0**].

När telefonnumret är klart, tryck  för att spara. Ett telefonnummer kan innehålla upp till 32 tecken.

Programmering av veckoscheman


Genom att programmera scheman kan man få systemet att automatiskt utföra följande funktioner.

- ◆ **Automatisk till/frånkoppling**, se nedan
- ◆ **Automatisk aktivering av utgång**, se sid 40
- ◆ **Begränsa användares behörighetstid**, se sid 41

Man kan skapa upp till 16 scheman med 2 tidsintervaller per dygn.

Automatisk till- /frånkoppling

Vid programmering av schema för automatiskt till- och frånkoppling skall man ange vilka **Områden** som ska autotillkopplas, **Tillkopplings-sätt** (Borta eller Hemma), **Dagar/Tider** samt ett **Schemanamn**.

Vid automatisk bortatillkoppling hörs pip ljud och flera röstmeddelanden under en 4 minuter lång utpasseringstid. Om användarkod och  trycks in under utpasseringstiden fördröjs tillkopplingen 45 minuter.

Automatisk hemmatillkoppling har ingen utpasseringstid, som ger förvarning, eftersom du kan stanna kvar i området.

➤ För att programmera automatisk till- /frånkoppling:


1) Från normalläge, tryck **[*] [6] Klocka/Schema**.

2) Tryck in din användarkod följt av .

3) Välj sedan **[5] Schema**.

4) Välj numret för det schema som ska skapas.

5) Välj sedan **[1] Till/Frånkpl.**

6) Gör sedan dina val och bekräfta med  i varje undermeny. Du guidas automatiskt till nästa meny efter varje bekräftelse.



ANMÄRKNINGAR:





1. Vid val av dagar kan du välja **[8] Alla** för att samma tid ska gälla alla dagar i veckan.
2. Tryck på knapp  för att bläddra mellan **[Ja]** och **[Nej]** när du väljer vilka områden som skall till- och frånkopplas automatiskt.
3. Låt 00:00 stå kvar om ingen automatisk funktion ska utföras på tidsintervallen.

Programmera schema för utgångar

I detta schema kan man bestämma aktivering/avaktivering av utgångar vid angivna tider. I varje schema kan man välja upp till fyra utgångar som kan styras samtidigt.


Vid programmering av schema för att styra utgångar, skall man ange vilka **UO-Utgångar** som skall styras, **Dagar/Tider**, om schemat skall följa speciella **Helgdagstider** samt ett **Schemanamn**.

➤ För att programmera schema för utgångar:

- 1) Upprepa stegen 1 - 4 i avsnittet som beskriver hur man programmerar automatisk till- och frånkoppling.
- 2) Välj sedan [2] **UO-utgångar**
- 3) Väl sedan undermenyn [1] **UO-utgångar** och markera de utgångar som skall styras. Tryck på knapp  för att bläddra mellan [Ja] och [Nej], bekräfta varje ändring med  för att spara. När du är klar med valen, tryck en gång på  för att lämna menyn.
- 4) Välj sedan [2] **Dagar/Tider** och gör sedan dina val.
Bekräfta med  i varje undermeny. Du guidas automatiskt till nästa meny efter varje bekräftelse.

ANMÄRKNINGAR:



1. Vid val av dagar kan du välja [8] **Alla** för att samma tid ska gälla alla dagar i veckan.
2. *Start* (tid) anger när utgången skall aktiveras och *Stopp* (tid) anger när utgången skall avaktiveras.
3. Låt 00:00 stå kvar om ingen automatisk funktion ska utföras på tidsintervallen.
4. Under alternativet [3] **Helgdagstider** kan man bestämma hur schemat för utgångar ska bete sig under helgdagar:
[Nej]: Under helgdagar ska utgångar bete sig exakt på samma sätt som under normala veckodagar
[Ja]: Utgångar ska aktiveras och avaktiveras enligt tidsschemat (som anges i nästa steg) under varje helgdag som är bestämd i systemet (*hur helgdagar bestäms i systemet, se sid 52*).
Tryck på knapp  för att bläddra mellan [Ja] och [Nej].

Begränsa användares behörighetstider





Man kan bestämma när vissa användare inte ska kunna frånkoppla systemet. I förvald programmering har ingen användare denna begränsning. När man programmerar schema för behörighetstid skall följande anges: **Användare**, **Dag/Tider** samt ett **Schemanamn**.



ANMÄRKNING:

Som förval finns det inga begränsningar för någon användare.

➤ För att programmera behörighetsschema:

- 1) Upprepa stegen 1 - 4 i avsnittet som beskriver hur man programmerar automatisk till- och frånkoppling.
- 2) Välj sedan **[3] Behörigheter**
- 3) Väl sedan undermenyn **[1] Användare** och markera de "kodnr." som skall följa begränsningstiderna. Tryck på knapp  för att bläddra mellan **[Ja]** och **[Nej]**, bekräfta varje ändring med  för att spara. När du är klar med valen, tryck en gång på  för att lämna menyn.
- 4) Välj sedan **[2] Dagar/Tider** och gör sedan dina val. Bekräfta med  i varje undermeny. Du guidas automatiskt till nästa meny efter varje bekräftelse.



ANMÄRKNINGAR:


1. Vid val av dagar kan du välja **[8] Alla** för att samma tid ska gälla alla dagar i veckan.
2. *Start* (tid) anger när koden inte skall vara behörig och *Stopp* (tid) anger när koden åter skall vara behörig.
3. Låt 00:00 stå kvar om ingen automatisk funktion ska utföras på tidsintervallen.

Välj lokala röstmeddelanden (in-/urkoppling)


När en händelse inträffar i systemet kan **WisDom** meddela detta i form av lokala röstmeddelanden. Dessa informationsmeddelanden kan väljas att in- eller urkopplas, beroende på typ av händelse.

Som förval är alla lokala röstmeddelanden inkopplade.

➤ För att in-/urkoppla lokala röstmeddelanden:

- 1) Från normalläge, tryck **[*] [7] Röstmodul.**
- 2) Tryck in din användarkod, följt av 
- 3) Välj sedan **[4] Lokala meddel.**



Välj typ av händelse som skall avge lokala röstmeddelanden:

- [1] Inbrottslarm
 - [2] Brandlarm
 - [3] Nödlarm
 - [4] Överfallslarm
 - [5] Automatisk till-/frånkoppling.
 - [6] Tillkoppling pågår
 - [7] Tillkopplad (Borta)
 - [8] Hemmatillkopplad
 - [9] Frånkopplad
 - [10] Inpasseringstid
 - [11] Meny
 - [12] Nytt fel
 - [13] Gångtest
- 4) Tryck på knapp  för att välja ett av följande alternativ:
 - [N]: Använd inte lokalt röstmeddelande för vald händelse.
 - [J]: Använd lokalt röstmeddelande för vald händelse.
Detta är förvalt vid leverans.


Handhavande av meddelandelåda

I meddelandelådan kan man spela in och upp meddelanden. Ett meddelande kan vara upp till åtta sekunder långt. När ett nytt meddelande spelas in, kommer ett tidigare inspelat meddelande att automatiskt raderas.

➤ För att spela in ett meddelande:

- 1) Håll knappen  intryckt under två sekunder. Lysdioden **Meddelande** börjar långsamt att blinka.
- 2) Tala nu in ditt meddelande. Om meddelandet är klart inom 8 sekunder, tryck då ännu en gång på knapp .

➤ För att spela upp ett meddelande:

Tryck in knappen för uppspelning, . Det inspelade meddelandet spelas då upp automatiskt.

Programmering av makroknappar

Med **WisDom** är det möjligt att samla en serie kommandon och sedan tilldela dem en makroknapp. Knapp 1, 2 eller 3 (även märkta med A, B och C) kan användas som makroknappar. När en makroknapp hålls intryckt under två sekunder kommer alla hopsamlade kommandon att utföras från början till slut.


Innan en makroknapp programmeras, rekommenderar vi att du utför alla önskade kommandon manuellt och noggrant noterar varje knapp som trycks in. Dessa knapptryckningar ska sedan skrivas in med hjälp av olika tecken i steg 4, vid programmering av makroknappar. Upp till tre olika makroknappar kan programmeras.

Exempel: För att tillkoppla område 1 och 2 i ett system bestående av tre olika områden, skall följande knappar tryckas vid steg 5:



Detta exempel kräver att följande teckenserie visas i LCD-displayen:

[#]1 1234 b [#]2 1234 b



Tänk på att du måste bläddra med kontrollknappen  för att "B" skall visas i LCD-displayen. "b" betyder bortatillkoppling vid makroprogrammering (se även nästa sida).



ANMÄRKNING:

1. Endast användaren med behörigheten "Grand Master" kan programmera en makroknapp.
2. Makroknappar kan inte programmeras att utföra frånkoppling.



➤ **För att programmera en makroknapp:**





- 1) Från normalläge, tryck **[*] [8] Makroknappar**.
- 2) Tryck in **Grand Master**-koden, följt av .
- 3) I undermenyn **Välj knapp** finns tre makroknappar. Välj vilken makroknapp som du vill programmera; Knapp A, B eller C (motsvarar knapp 1, 2 eller 3 på knappsatsen)
- 4) Håll knapp **[1]** intryckt i två sekunder (ELLER den makroknapp som valts i föregående steg).
- 5) Använd sifferknapparna eller knapp  för att ange den teckenserie som motsvarar önskade knapptryckningar enligt beskrivning på *sidan 45*. Varje inskrivet tecken visas på den andra raden i LCD-displayen.
- 6)


MAKRO A: #11234b#21234b


 När hela teckenserien skrivits in, kontrollera att markören står under sista tecknet, eftersom allt efter markören kommer att raderas när makrokommandot sparas och kommandot kan då inte utföras på rätt sätt. Håll **[1]** intryckt igen under två sekunder (eller vald makroknapp) så sparas teckenserien för vald makroknapp.
- 7) Om så önskas, välj ännu en makroknapp att programmera och upprepa då ovan beskriven procedur.

Användning av kontrollknapparna Borta/Hemma för att programmera makroknappar

I steg 5 i tidigare beskriven procedur används knapp  och  för att bläddra igenom de tecken som representerar olika knappar/kommandon på **WisDom**. I listan nedan visas dessa tecken och vad de representerar/motsvarar:

Tecken i LCD-display	Representerar /motsvarar
0 - 9	Sifferknapparna 0 - 9.
A - C	Makroknapparna A - C.
b	Knappen  – Bortatillkoppling.
H	Knappen  - Hemmatillkoppling.
*	Knappen  .
#	Knappen  .

När önskat tecken visas, tryck då på  för att flytta markören till nästa plats i displayen, där nästa tecken kan skrivas in.

När inskrivningen av tecken är klar, tryck då ännu en gång på knapp  för att försäkra dig om att markören står vid sista tecknet i serien.

➤ För att aktivera en makroknapp:

Håll sifferknapp [1/2/3] intryckt under två sekunder för att aktivera respektive makroknapp [A/B/C]. Ett bekräftande meddelande hörs då: "**[Makro X] aktiverad**".

Om inga makrokommandon programmerats för en makroknapp hörs följande meddelande: "**Makro är inte programmerat**".

Kapitel 7: Backupbatterier

I **WisDom** finns sex batterier för reservdrift som driver systemet om nätspänningen försvunnit. Batterierna i WisDom skall vara laddningsbara typ AA, 1.2 Volt minst 800mA.

När batterierna saknas, eller dess spänning är för låg, hörs följande röstmeddelande (om detta programmerats):

“Batterifel”



ANMÄRKNING:


De batterier som medlevereras är laddningsbara nickel-kadmium batterier, 1,2 Volt, 800 mA, typ AA. Vid byte av batterier kan endast samma typ användas, dock kan högre kapacitet väljas om detta önskas (välj mellan 800- 2400mA).



Laddningsbara batterier skall laddas i minst 12 timmar vid byte, samt efter strömavbrott.

Installatören kan av säkerhetsskäl ha låst batterifacket med en inre skruv. Om detta är fallet, kontakta installatören för att byta ut batterierna.

Kapitel 8: Meny Funktioner [*]

WisDom kan hantera ett stort antal användarfunktioner som kan nå genom att meny Funktioner öppnas. Från normalläge, tryck [*] och välj sedan meny 1-9. Under varje meny finns ytterligare undermenyer enligt listan nedan och på efterföljande sidor.

För att avsluta meny Funktioner och återgå till normalläge tryck i snabb följd .

Tryck	Text i LCD	Beskrivning
* 1 Förbikoppling		
1	Välj sektion	Bortkopplar valda inbrottssektioner i systemet. Tryck på knapp  för att växla mellan [Ja] och [Nej] för sektionens status, bekräfta sedan med  (se även sidan 14).
2	Radera	Raderar förbikopplingen på alla sektioner.
3	Upprepa	Detta bortkopplar samma sektion(er) som bortkopplades senast.
* 2 Tele.nr. m.m.		
1	Styra UO-utg.	Låter användare styra utgång som kontrollerar enheter som t.ex. belysning, garagedörr etc. <i>Funktionen måste anslutas av din installatör.</i>
2	FM-privattele.	Här kan man programmera uppringning till privattelefon. 1) Nytt/Ändra: Bestäm här upp till fyra privattelefonnummer. Om ett larm aktiveras ringer systemet upp ett eller flera av dessa telefonnummer. För mer information, se sidan 37. 2) Stoppa larm: Välj detta om ett larm aktiverats, men det inte finns någon anledning att systemet ringer upp privattelefonnumren.

Tryck	Text i LCD	Beskrivning
3	UD-LC funkt.	<p>1) Starta UD: Används endast på anmodan av din installatör. Kommandot gör att systemet ringer till installatörens fjärrprogrammeringsdator.</p> <p>2) Lämna över: Liknande ”Starta UD” ovan, men används när installatören ringer upp och för att under pågående samtal ”lämna över”, så att installatören kan fjärrprogrammera systemet.</p> <p>3) Öppna UD-fjärr : Varje gång detta kommando väljs, öppnas en säkerhets spärr, vilket gör att din installatör kan fjärrprogrammera systemet.</p> <p>4) Återkalla LC: Sänder ett meddelande att pågående rapport om larm ska avbrytas. Denna funktion används om man skulle lösa ut larm av misstag. <i>Denna funktion används normalt ej i Sverige. Larm bör alltid återkallas genom samtal med larmcentralen. Kontrollera med din installatör om du är osäker.</i></p> <p>5) Undvik LC-kod: Endast för installatören!</p>
4	Radera meddelande	Raderar ett fjärrmeddelande, sänt från din larmcentral eller installatör, till displayen via fjärrprogrammering.
5	Anti-kod	Funktionen används ej i Sverige.
6	Hot.utg.åters	Återställer utgång som aktiverats genom att en hotkod tryckts in. <i>För mer information om hotkod, kontakta din installatör.</i>

* 3 Visa

1	Fel	Används för att visa fel i systemet, när lysdioden Fel blinkar snabbt.
2	Larmminne	Visar de fem senaste utlösta larmen i systemet baserat per område.
3	Områdes-status	Visar områdets status, eventuella fel samt alla sektioner som inte är "klara" att tillkopplas.
4	Sektions-status	Visar alla sektioner i systemet och dess aktuella status.
5	Händelseminne	Visar alla händelser av betydelse i systemet som lagrats i dess händelseminne, med datum och klockslag när händelsen inträffade. WisDom lagrar upp till 250 händelser i minnet.
6	Information	Medger visning av följande information: 1) Service: Visar eventuell serviceinformation från din installatör. 2) Systemversion.

* 4 Underhåll

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Funktionstest | Med denna funktion kan ett två sekunders test av följande komponenter utföras i systemet:
1) LCD+summer (LCD, lysdioder, summer)
2) Intern siren
3) Extern siren
4) Högtalare
5) Batteri (test)
6) Batteri (volt) |
| 2 | Gångtest | Används för att enkelt testa och utvärdera hur olika sektioner i systemet fungerar. |
| 3 | Ding-dong | Används för att styra Ding-dong funktionen (av eller på) |
| 4 | Summer på/av | Används för att styra systemets summer (av eller på) |

* 5 Koder



1	Användarkoder	<p>Medger bestämning av följande parametrar för användare:</p> <p>1) Ny/Ändra: Skapar, ändrar och raderar användarkoder enligt beskrivning på <i>sidan 34</i>.</p> <p>2) Behörighet: Länkar samman användarkoder med olika behörighetsnivåer. Enligt följande;</p> <p><i>Grand Master</i> = Kod med högsta behörighet och kan utföra alla användarfunktioner i systemet (<i>GrandMaster-behörighet tillhör alltid "kodnr." 00 och behörigheten kan därför inte ändras</i>).</p> <p><i>Chef</i> = Kod med näst högsta behörighet och kan utföra alla användarfunktioner i systemet utom Gångtest och ändra GrandMaster-koden (<i>Chef-behörighet kan endast användas till "kodnr." 01</i>).</p> <p><i>Master</i> = Kod med tredje högsta behörighet och kan till- och frånkoppla, förbikoppla, styra utgångar, läsa händelseminne men har begränsningar i övriga funktioner.</p> <p><i>Användare</i> = Kod för normal användare och kan till- och frånkoppla, förbikoppla och styra utgångar, men har begränsningar i övriga funktioner.</p> <p><i>Ej FBK</i> = Användarkod som ej kan förbikoppla.</p> <p><i>Engångskod</i> = Fungerar endast en gång.</p> <p><i>Tillkoppling</i> = Koden kan endast tillkoppla.</p> <p><i>UO-kod</i> = Koden kan endast styra UO-utgångar.</p> <p>3) Område: Tilldelar områden till varje kod.</p> <p>4) Namn: Namnger användare för varje kod (max 10 tecken).</p>
2	Fjärrtele.kod	<p>En tvåsiffrig kod som används när man ringer upp systemet från en telefon.</p>

* 6 Klocka

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Systemtid | Medger att systemets klocka kan ställas in. |
| 2 | Systemdatum | Medger att systemets datum kan ställas in. |
| 3 | Nästa BortaTill-koppling | <i>Snabbfunktion för enkel autotillkoppling.</i>
Här anges en tidpunkt när systemet skall tillkopplas automatiskt en gång inom de närmaste 24 timmarna. |
| 4 | Nästa Frånkoppling | <i>Snabbfunktion för enkel autofrånkoppling.</i>
Här anges en tidpunkt när systemet skall frånkopplas automatiskt en gång inom de närmaste 24 timmarna. |
| 5 | Schema | Gör det möjligt att skapa scheman för en vecka, med två tider per dag, som kan användas för att automatiskt till- och frånkoppla systemet, aktivera utgångar samt att begränsa användares behörighetstider för att frånkoppla systemet, enligt beskrivning på <i>sidan 39</i> . |
| 6 | Helgdagar | Gör det möjligt att bestämma tidpunkt och datum för upp till 20 helgdagar som skall gälla för systemet

Dessutom kan här väljas eventuella Områden som skall tillkopplas automatiskt under helgdagarna (<i>inga andra scheman behöver programmeras, utan valda områden kommer då alltid att autotillkopplas under systemets helgdagar</i>) |

* 7 Röstmodul

- 1 Meddelandets struktur Bestämmer i vilken ordning de olika delarna av hela larmmeddelandet skall spelas upp när man får ett larm från **WisDom**. Det finns två olika alternativ:
- ❖ [Plats / Händelse / Område / Sektion]
 - ❖ [Händelse / Område / Sektion / Plats]
- Använd knapparna  och  för att göra önskat val.
- 2 Spela upp/in Upp- och inspelning av röstmeddelanden som identifierar sektioner, områden och utgångar och som hörs när man tar emot meddelanden till telefon. I tillägg till denna egna inspelning kan dessutom sektioner och områden tilldelas förinspelade röstmeddelanden. Välj på följande röstmeddelanden:
- | | |
|------------------|------------------|
| 01. Bakdörr | 15. Entrehall |
| 02. Källare | 16. Kök |
| 03. Badrum | 17. Vardagsrum |
| 04. Sovrum 1 | 18. Bostad |
| 05. Sovrum 2 | 19. Sovrum 4 |
| 06. Sovrum 3 | 20. Kontor |
| 07. Matsal | 21. Utomhuslarm |
| 08. Bottenvåning | 22. 2:a våningen |
| 09. Gillestuga | 23. Förråd |
| 10. 1:a våningen | 24. 3:e våningen |
| 11. Altandörr | 25. TV-rum |
| 12. Entredörr | 26. Övervåning |
| 13. Garage | 27. Tvättstuga |
| 14. Gästrum | |
- 3 Testa-meddelande
- 1) Sänd meddelande:** Sänder ett röstmeddelande som test till valt FM-privattelefonnummer.
- 2) Lokal uppspelning:** Utför ett lokalt test av röstmodulen.
- 4 Lokala meddelanden In eller urkopplar lokala röstmeddelanden. För mer information, se *sidan 42*.

* 8 Makroknappar


1/2/3	Knapp [A/B/C]	Lagrar en serie kommandon och anger vilken makroknapp som ska utföra kommandoserien. För mer detaljer om detta, se <i>sidan 43</i> .
-------	---------------	---

* 9 Installatör






1	Programmering	Installatörsprogrammering <i>Används endast av installatören</i>
2	Begr.program	Används normalt ej

Bilaga A: Systemfel

I tabellen som följer återfinns några av de fel som kan inträffa i systemet, beskrivning av felen samt hur de kan åtgärdas.

För att kontrollera fel i systemet, tryck  och din användarkod. Då hörs först meddelandet **"Fel i systemet"** följt av en lista över aktuella felmeddelanden. Om det inte finns några fel hörs endast **"Det finns inga fel i systemet"**.

Felmeddelanden kan också höras efter det att systemet fränkopplats på rätt sätt eller om ett fel inträffar när systemet är fränkopplat.

Fel	Beskrivning	Display	Röst	Åtgärd
Spänningsfel på utgång	Fel på utgången som ger spänning till eventuella trådbundna enheter.		"Låg spänning på AUX-utgång"	Kontakta installatör
Avbrott till extern siren	Extern siren fungerar inte		"Sirenkretsfel"	Kontakta installatör
Kommunikationsfel till LC	Kan inte kommunicera med larmcentral		"Kommunikationsfel mot larmcentralen "	Kontakta installatör
Klockan går fel	Systemets klocka har fel tid och/eller datum.		"Klocka går fel"	Ställ in systemets tid och datum, se <i>sidan 36</i> .
Felaktiga koder	Felaktig användarkod har angetts minst tre gånger		"Felaktig kod"	När felmeddelandet har visats, kommer det automatiskt att raderas.

Fel	Beskrivning	Display	Röst	Åtgärd
Bortfall av nätspänning (AC)	Nätspänningen har försvunnit. Systemet fortsätter att fungera på batterierna för reservdrift.	Fel: Nätfel	"Nätfel"	Kontrollera WisDoms transformator samt att nätspänningen inte är frånkopplad (strömavbrott, trasig säkring etc).
Låg batterispänning i centralapparat	Batterierna i centralapparat har för låg spänning eller så saknas de. De måste laddas eller bytas ut.	Fel: Batterifel CA	"Batterifel"	Om nätspänningen (AC) har varit borta kan det dröja upp till 12 timmar innan batterierna åter är laddade. Om felet kvarstår efter laddning - byt ut batterier enligt beskrivning på <i>sidan 46</i> .
Telelinjefel	Telefonlinjen till larmet fungerar inte.	Fel: Telelinjefel	"Telelinjefel"	Om telefoner på platsen fungerar, kontakta då din installatör. Om telefoner inte fungerar, kontakta teleoperatören.
Radio-störning	Radiostörningar som kan blockera systemets trådlösa detektorer har registrerats.	Fel: Störsändning	"Störning på mottagare"	Kontakta installatör
Trådlös sektion tappad	Mottagaren har inte fått signal från trådlös sändare inom specificerad tid.	Sekt. 1 :Tappad Sektion 01	"Trådlös sektion tappad, [Sektion X]"	Kontakta installatör
Låg batterispänning i sändare	Låg batterispänning har upptäckts i trådlös detektor (sändare) i angiven sektion.	Sekt. 1 :B-fel Sektion 01	"Batterifel, [Sektion X]"	Kontakta installatör

Bilaga B: Ordlista

Det finns ett antal fackuttryck och begrepp som kanske verkar underliga i detta dokument. Nedan förklaras några av dem så att du enklare ska kunna förstå att på rätt sätt använda ditt system.

Användarkod: En kod som innehåller fyra eller sex siffror och som krävs för att kunna utföra funktioner och kommandon i systemet.

Behörighetsnivå: Alla användare av systemet ges en kod (se ovan), vilken i sin tur knyts till en bestämd behörighetsnivå. Användare med "högre" behörighet kan utföra fler funktioner i systemet, medan de med "lägre" behörighet bara kan utföra vissa begränsade funktioner. I ett säkerhetssystem baserat på **WisDom** finns det åtta olika behörighetsnivåer att välja mellan (se sid 51).

Ding-dong: Detta är en typ av dörrsignal. Signalen skapas av inbrottsdetektorer som aktiveras när systemet är fränkopplat, t.ex. för att uppmärksamma en butiksinnehavare att en kund kommit in i butiken. Denna signal kan kopplas av eller på, allt enligt önskemål.

Fjärrkontroll: Denna radiosändare har fyra knappar som kan användas för att till- och fränkoppla systemet, aktivera överfallslarm samt att styra elektrisk utrustning kopplad till vald utgång.

FM-privatelefon: Förutom att rapportera till larmcentral, så kan även systemet sända röstmeddelanden om olika händelser till 4 st privattelefoner. FM är en förkortning av Följ Mig som är tillverkarens namn på funktionen.

Händelseminne: En lista över händelser som inträffat i systemet och som sparats i systemets minne. Denna lista kan visas i display eller inhämtas till installatören för noggrannare analys via UD fjärrprogrammering. Händelseminnet sparar upp till 250 händelser.

In-/Utpasseringstid: Om enheter som manövrerar systemet är placerade inne i skyddat område måste användare få en viss tid på sig att hinna komma in och trycka in sin kod, respektive att tillkoppla systemet och sedan hinna ut innan det verkligen tillkopplas, utan att på vägen aktivera (lösa ut) larm.

Larmcentral (LC): Systemet kan vara anslutet till en larmcentral, d.v.s. en plats med mottagare som är bemannad dygnet runt, som tar emot rapporter från systemet. Operatörer i larmcentralen vidtager sedan de åtgärder som avtalats, t.ex. kontaktar polis, skickar väktare och ringer kontaktpersoner.

Område: En av fördelarna med **WisDom** är att systemet kan indelas i olika områden, vilka i praktiken fungerar som separata larmsystem, vilka kan till- och frånkopplas individuellt.

Sabotageskydd: En kontakt eller ett kopplingsätt som skyddar komponenterna i systemet från manipulering eller sabotage. Ett exempel är att ingen detektorer kan öppnas, även när systemet är frånkopplat, utan att sabotageskyddet löser ut larm.

Schema: Tack vare att systemet har en intern klocka kan olika funktioner utföras automatiskt via scheman som skapas. Dessa scheman kan sedan användas för att automatiskt till- och frånkoppla systemet, styra utgångar och att begränsa valda användares behörighet vissa tider på dygnet (i veckan).

Sektion: En sektion innehåller normalt en detektor som skyddar ett utrymme eller närliggande områden. Sektioner som är avsedda att upptäcka intrång i det skyddade området kallas för inbrottssektioner. Det kan också finnas sektioner med rökdetektorer, s.k. brandsektioner.

UD fjärrprogrammering: En mjukvara som används av installatören för att fjärrprogrammera systemet. UD är en förkortning av engelska Uploading and Downloading.

Utgångar (UO): En funktion som kan användas att styra elektrisk utrustning på den plats där systemet är installerat. Utgångarna kan exempelvis tända belysning, öppna garageport, koppla till/från värme m.m. En utgång av denna typ kan styras från knappsatser i systemet, med fjärrkontroll, via telefon eller med hjälp av tidsscheman.
Utgångar måste programmeras och anslutas av din installatör.

Bilaga C: Schematabell

Schema Nr.: _____

Schemanamn: _____

Typ av schema	Inställningar				
Till / Frånkoppling <input type="checkbox"/>	Område	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	Tillkopplingsätt: <input type="checkbox"/> Borta <input type="checkbox"/> Hemma
Styra utgång <input type="checkbox"/>	1:a UO Nr.: _____		3:e UO Nr.: _____		
	2:a UO Nr.: _____		4:e OU Nr.: _____		
	<i>ANM.: Vid programmering av schema för utgång kan man ange speciella tider för helgdagar.</i>				
Begränsad behörighetstid för frånkoppling <input type="checkbox"/>	Kod.nr.	Namn		Kod.nr.	Namn
Tider/ Dagar	Tillk.1 /Start 1 TT:MM	Frånk.1 /Stopp 1 TT:MM	Tillk.2 /Start 2 TT:MM	Frånk.2 /Stopp 2 TT:MM	
Söndag					
Måndag					
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					
Lördag					

WisDom trådlösa tillbehör:



Alla rättigheter reserverade. Inga delar av detta dokument får på något sätt kopieras utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren.



Distributör i Sverige: Teletec Connect AB, Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHÖV

teletec
CONNECT

ROKONET
RISCO GROUP
www.rokonet.com